

PERIODICITATEA LUCRĂRILOR DE LABORATOR

Nr. crt.	Denumirea aparatajului și a echipamentelor	Periodicitate
1.	Relee neutrale tip fișă NIF 1-150	3 luni
2.	Relee neutrale tip fișă NIF 50/0,45	6 luni
3.	Relee neutrale tip fișă NF1-800, NF1L-400, NF1B-200R, NF1L-200/400, NF1-2, NF1T-800, NF1-2000	3 ani
4.	Relee transmițătoare TR-3 B, MT	1 an
5.	Relee intermediare RI-13	2 ani
6.	Relee miniaturale și plăcuțe autostop	3 ani
7.	Siguranțe fuzibile din echipamentele interioare 0,5 A - 10 A	1 an
8.	Redresori 176 V; 24 V; 12 V; Invertori - UPS	2 ani
9.	Adaptoare pentru relee de foc ARF – 2	2 ani
10.	Condensatoare electrolitice	3 ani
11.	Aparataj pentru circuite de cale tip CS24-6	3 ani
12.	Alimentatori pentru circuite de cale tip CS24-6	2 ani
13.	Aparataj pentru ATP, ATO	3 ani